

Město Fryšták
nám. Míru 42
763 16 Fryšták

v zastoupení

Kaninga s.r.o.
Březnická 5565
760 01 Zlín

spis. zn.: MMZL 35670/2018 OŽPaZ
čj.: MMZL 35670/2018 OŽPaZ-13
oprávněná úřední osoba: Ing. Petr Kupský
Zlín, 14. 5. 2018

„Prodloužení kanalizace a vodovodu Vítová“ – oznámení o zahájení společného územního a stavební řízení

VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

Magistrát města Zlína, Odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a jako speciální stavební úřad podle § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), ve společném územním a stavebním řízení podle § 15 odst. 6 vodního zákona a § 94j stavebního zákona

oznamuje,

v souladu s § 94m stavebního zákona, že na návrh Města Fryšták, IČO: 00283916, se sídlem nám. Míru 42, 763 16 Fryšták, které v řízení zastupuje společnost Kaninga s.r.o., IČO: 26222183, se sídlem Březnická 5565, 760 01 Zlín, bylo dne 20. 3. 2018 zahájeno společné územní a stavební řízení ve věci společného povolení stavby prodloužení vodovodu a kanalizace v lokalitě Fryšták – Vítová, za účelem odkanalizování nemovitostí a zásobování obyvatel pitnou vodou.

Stavba bude umístěna na pozemcích parc. č. 255/1, 256/1, 258 a 467 v k. ú. Vítová.

Předmětem společného povolení stavby jsou následující stavební objekty: SO 01 – Vodovod a SO 02 – Kanalizace splašková.

SO 01 – Vodovod

Tento stavební objekt je tvořen vodovodními řady „V2-2-1“ a „V2-2-1-1“.

Vodovodní řad „V2-2-1“

Navržený vodovodní řad DN 50 z materiálu PE 63 × 5,8 mm celkové délky 167,2 m bude napojen na stávající vodovodní řad „V2-2“ DN 50 v blízkosti křižovatky místních komunikací na pozemku parc. č. 255/1 v k. ú. Vítová. Od místa napojení vede trasa navrženého vodovodního řadu v souběhu s komunikací severním směrem postupně přes pozemky 256/1, 255/1, 256/1 a bude ukončena odběrovou soupravou s odvodněním na pozemku parc. č. 258 v k. ú. Vítová. V místě napojení na stávající vodovod bude osazeno šoupě DN 50 se zemní soupravou. Potrubí vodovodu bude uloženo do výkopu hloubky min. 1,5 m.

Součástí vodovodního řadu je automatická tlaková stanice typu VDH 2.7/2-400-2 - Hydrovar, umístěná v blízkosti napojení na stávající vodovodní řad „V2-2“ DN 50 na pozemku parc. č. 255/1 v k. ú. Vítová. Je tvořena podzemní prefabrikovanou betonovou šachtou a vystrojena dvojicí čerpadel s tlakovou nádrží objemu 50 l. Bude napojena odvodňovacím potrubím PE 50 × 4,6 mm délky 11 m na šachtu veřejné kanalizace a přípojkou NN délky 21 m.

Orientační určení polohy místa stavby podle souřadnic: počátek - **X 1157121; Y 517105**
konec - **X 1156980; Y 517155.**

Vodovodní řad „V2-2-1-1“

Navržený vodovodní řad DN 50 z materiálu PE 63 × 5,8 mm celkové délky 63 m bude napojen na vodovodní řad „V2-2-1“ DN 50 v místě lomu jeho trasy na pozemku parc. č. 255/1 v k. ú. Vítová. Od místa napojení vede trasa navrženého vodovodního řadu v souběhu s komunikací severním směrem až na pozemek parc. č. 467 v k. ú. Vítová, kde bude ukončena odběrovou soupravou s odvodněním. V místě napojení na stávající vodovod bude osazeno šoupě DN 50 se zemní soupravou. Potrubí vodovodu bude uloženo do výkopu hloubky min. 1,5 m.

Orientační určení polohy místa stavby podle souřadnic: počátek - **X 1157004; Y 517113**
konec - **X 1156941; Y 517110**.

SO 02 – Kanalizace splašková

Tento stavební objekt je tvořen kanalizačními stokami „A“ a „A-1“.

Kanalizační stoka „A“

Navržená stoka splaškové kanalizace z materiálu PVC SN 12 DN 250 celkové délky 164 m bude napojena na stávající stoku kanalizace DN 250 v blízkosti křižovatky místních komunikací na pozemku parc. č. 255/1 v k. ú. Vítová. Od místa napojení vede trasa navržené stoky v souběhu s komunikací severním směrem postupně přes pozemky 255/1, 256/1 a bude ukončena revizní šachtou na pozemku parc. č. 258 v k. ú. Vítová. Na trase stoky bude osazeno celkem 9 ks plastových revizních šachet PP DN 1000.

Orientační určení polohy místa stavby podle souřadnic: počátek - **X 1157117; Y 517098**
konec - **X 1156982; Y 517157**.

Kanalizační stoka „A-1“

Navržená stoka splaškové kanalizace z materiálu PVC SN 12 DN 250 celkové délky 63 m bude napojena na stoku kanalizace „A“ DN 250 v místě lomu její trasy na pozemku parc. č. 255/1 v k. ú. Vítová. Od místa napojení vede trasa navržené stoky v souběhu s komunikací severním směrem až na pozemek parc. č. 467 v k. ú. Vítová, kde bude ukončena revizní šachtou. Na trase stoky budou osazeny 2 ks plastových revizních šachet PP DN 1000.

Orientační určení polohy místa stavby podle souřadnic: počátek - **X 1157004; Y 517111**
konec - **X 1156942; Y 517108**.

Vodoprávní úřad v souladu s § 94m odst. 3 stavebního zákona, s ohledem na znalost poměrů staveniště a na předložení dostatečných podkladů pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek jejího provádění, upouští od ohledání na místě a od ústního jednání. Účastníci řízení a dotčené orgány mohou v souladu s ustanovením § 94m odst. 3 stavebního zákona uplatnit svá závazná stanoviska, námitky a připomínky **nejpozději do 15 dnů ode dne doručení tohoto oznámení**. K později uplatněným závazným stanoviskům a námitkám nebude přihlédnuto. K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží.

Osoba, která je účastníkem řízení podle § 94k písm. c) až e) stavebního zákona, může uplatňovat námitky proti projednávanému stavebnímu záměru, dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavebního záměru nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud jimi může být přímo dotčeno jeho vlastnické nebo jiné věcné právo k pozemku nebo stavbě. Obec uplatňuje ve společném územním a stavebním řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může v řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným stavebním záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá. K námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek.

Současně se mohou účastníci řízení a dotčené orgány v souladu s § 36 odst. 3 správního řádu seznámit s podklady pro vydání rozhodnutí u Magistrátu města Zlína, Odboru životního prostředí a zemědělství. Právo nahlédnout do spisu mohou účastníci řízení realizovat na Odboru životního prostředí a zemědělství Magistrátu města Zlína, Zarámí 4421, 3. patro, kancelář č. 324, v pondělí a ve středu v době od 8.00 do 17.00 hod., v ostatní pracovní dny po předchozí dohodě.

Vzhledem k rozsahu některých dotčených pozemků byli do okruhu účastníků řízení, vyjmenovaných v rozdělovníku, zahrnuti pouze majitelé sousedních pozemků v bezprostřední blízkosti stavby.

Vodoprávní úřad posoudil řízení s ohledem na okruh jeho účastníků jako řízení s velkým počtem účastníků dle ustanovení § 144 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Z uvedeného důvodu je v souladu s § 144 odst. 2 správního řádu účastníkům řízení doručováno formou veřejné vyhlášky.

Ing. Petr Kupský
odborný referent oddělení vodního hospodářství

- otisk úředního razítka -

Tento dokument musí být na úřední desce vyvěšen nejméně po dobu 15 dnů.

Datum vyvěšení :

Datum sejmutí:

Rozdělovník:

1/ Účastníci řízení dle § 27 odst.1 spr. řádu ve společném územním a stavebním řízení:

Kaninga s.r.o., Březnická 5565, 760 01 Zlín

2/ Účastníci řízení dle § 27 odst.2 spr. řádu ve společném územním a stavebním řízení, jimž je doručováno formou veřejné vyhlášky:

E.ON Česká republika, s.r.o., F.A.Gerstnera 205/16, 370 49 České Budějovice

E.ON Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice

E.ON Servisní, s.r.o., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., Tovární 41, 772 11 Olomouc

Dále vlastníci následujících sousedních pozemků nebo práva odpovídajícímu věcnému břemeni k těmto pozemkům:

parc. č. 250/2, 250/3, 250/4, 253, 255/2, 255/3, 255/4, 256/2, 256/4, 256/5, 257, 259/1, 259/3, 259/4, 260/1, 260/2, 260/3, 262, 263/1, 263/5, 272, 276, 463/47, 463/55, 463/64, 477/7, 477/8 v k. ú. Vítová.

3/ Dotčené orgány:

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, Přílucká 213, 760 01 Zlín

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, Havlíčkovo nábř. 600, 760 01 Zlín

Magistrát města Zlína, středisko územního plánování – oddělení prostorového plánování

Magistrát města Zlína, OŽPaZ – orgán ochrany přírody

Magistrát města Zlína, OŽPaZ – orgán ochrany ovzduší

Magistrát města Zlína, OŽPaZ – orgán ochrany ZPF

Na vědomí (obyčejně):

Městský úřad Fryšták, Odbor výstavby, Náměstí Míru 43, 763 16 Fryšták

Město Fryšták, náměstí Míru 43, 76316 Fryšták - s žádostí o vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední desce po dobu 15 dnů a vrácení potvrzené kopie zpět

Magistrát města Zlína – PODATELNA - s žádostí o vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední desce po dobu 15 dnů a vrácení potvrzené kopie zpět