ÚKOL B6/14/8386

zlín.

Odbor realizace investičních akcí

Odbor kanceláře primátora – p. Tomáš Lang

Jitka Jalůvková, referent ORIA

Zlín, 22. 8. 2014

Požadavek občanů v řešení Odboru realizace investičních akcí

Úkol:	B6/14/8386	Prověřit stav stávající kanalizace na Klečůvce (cca nad vchodem do hospody při dešti vyvěrá voda z komunikace + kapacita a míra zanesení stávajících profilů).	Z:	ORIA
			T:	11.8.2014

Společnost Moravská vodárenská, a.s., jakožto provozovatel vodohospodářské infrastruktury, provedla kamerový průzkum výše uvedené kanalizace, kterým bylo zjištěno, že kanalizační betonové potrubí DN 600 je sice v dobrém stavu, ale v jednom místě byl dnem potrubí proveden protlak cizího vedení, pravděpodobně plynu. V tomto místě dochází při silném dešti k vytékání odpadních vod na přilehlý terén. Společnost Jihomoravská plynárenská, a.s., byla vyzvána k odstranění vzniklého nedostatku a uvedení situace do pořádku.

S pozdravem

zlín. statutární město Zlín oddělení přípravy a realizace investičních akcí

Leopold Bednařík
vedoucí Odboru realizace
investičních akcí MMZ

Mgr. Aleš Dufek, 2. náměstek primátora

souhlasí nesouhlasí