

od

Odbor koncepce a realizace dopravních staveb

pro

Odbor kanceláře primátora

vyřizuje

Večerková Hana/577630621

datum


Zlín, 20.2.2018

číslo

**Požadavek občanů v řešení odboru  
koncepce a realizace dopravních staveb  
Magistrátu města Zlína**

B4/17/10182	Provéřit problém velmi častých poruch VO ul. Na Pavelce (úsek od nové trafostanice cca v délce ½ ulice) v m. č. Velíková, zajistit opravu.
-------------	--

Lokalita je řešena vrchním neizolovaným vedením na podpěrných bodech společnosti E.ON takzvaným pátým vodičem. K výpadkům dochází jen zpravidla při větších porывech větru tím, že dojde ke krátkodobému spojení neizolovaných vodičů. I když po každém větším větru TS Zlín lokality projíždí, nelze tomu stoprocentně zabránit. Pokud lokalizují, kde došlo ke zkratu, případně kde je větší průvleš vodičů, řeší situaci instalací rozpěrek, případně jiným technickým řešením. Řešení by bylo místo vrchních neizolovaných vedení instalovat závěsné kabely AES. Společnost E.ON postupně mění tyto vedení za AES a pokud k tomu dochází, požadují TS Zlín umožnění natažení současně i AES kabelu pro VO. Dalším řešením by bylo nové VO se zemním kabelovým vedením, které by se samozřejmě muselo řešit projekčně. Tedy kompletní nové VO včetně stožárů. Jistící prvky VO mají proudovou hodnotu výrazně nižší, než jištění sítě E.ON, proto dojde k výpadku VO a ve většině případů nikoli sítě E.ON. I když reaguje pohotovostní technik na oznámení výpadku i v noci a výpadek obnoví, pokud povětrnostní podmínky přetrvávají dále, dojde většinou k opětovnému výpadku.

  
Ing. Michal Zlámal  
pověřený vedením odboru  
koncepce a realizace dopr.staveb

 souhlasí

nesouhlasí

p. Josef Novák  
člen RMZ