

Požární řád

Zlínský klub 204

I. Stručný popis vykonávané činnosti, charakteristiky požárního nebezpečí provozované činnosti:

Jedná se o třípodlažní objekt půdorysného rozměru cca 26,5 x 37,6 m, částečně podsklepený s vnitřním atriem.

Vlastník budovy je Statutární město Zlín, které zde poskytuje prostory pro kroužky zájmové a umělecké činnosti – folkloristické, hudební a taneční, dechovku atp. V přízemí budovy jsou prostory pro provozování bezplatných veřejných služeb, tzv. family a senior pointy, což jsou prostory, ve kterých se bezplatně poskytují služby zejména pro rodiče s dětmi a seniory.

- Jedná se o:
- informace, nasměrování a pomoc v oblastech života rodin
 - možnost přebalení a nakrmení dětí
 - prostor pro setkávání občanů
 - dětský koutek
 - poradenství

V jižní části přízemí je ochotnické divadlo. Součástí objektu je prosklená přístavba. Dle připravovaného provozního modelu OK MMZ je stanoven počet členů sdružení. Denně bude v prostorách objektu č. 204 bude probíhat zájmová činnost občanských sdružení aktivních v kulturním životě města Zlína. Činnost se uskutečňuje ve 2.NP a 3.NP zhruba v hodinových intervalech, při kterých se vyměňují v místnostech v odpoledních hodinách skupiny cca 20 osob. Nejintenzivnější využití nastává v úterý a čtvrtek, kdy zkouší Velký dechový orchestr města Zlína cca 80 členů. I při maximálním využití dalších zkušebních sálů ve 2. a 3.NP nebude v objektu Zlínského klubu překročen počet osob 150 současně.

II. Požárně technické charakteristiky a technicko bezpečnostní parametry skladovaných látek, potřebné ke stanovení preventivních opatření:

Požárně technické charakteristiky vyskytujících se látek a materiálů jsou soustředěny v dokumentaci požární ochrany Zlínský klub 204 (dále jen ZK 204) jako samostatný dokument. V případě požáru ve vnitřních prostorech sálu lze očekávat výskyt toxickejších zplodin hoření na bázi oxidu uhelnatého, chlorovodíku, případně kyanovodíku.

III. Nejvýše přípustné množství skladovaných látek, které se mohou vyskytovat v místě provozované činnosti:

Množství běžných pevných hořlavých látek ve formě vybavení ZK 204 se řídí potřebou vybavenosti nábytkem, tepelnými spotřebiči, textilními doplňky, podlahovými krytinami, koberci a jinými zařizovacími předměty v závislosti na projektované kapacitě ZK 204 a standardu poskytovaných služeb. Skladování hořlavých a hoření podporujících plynů, hořlavých kapalin, chemických látek a jiných požárně nebezpečných materiálů se v prostorách ZK 204 zakazuje.

IV. Podmínky požární bezpečnosti k zamezení vzniku a šíření požáru nebo výbuchu s následným požárem:

- 1) Při zajišťování bezpečného provozu ZK 204 prostřednictvím majitele objektu a vedoucího pracovníka pověřeného bezprostředním řízením provozu pobytových místností a jiných prostor je nutno postupovat podle pokynů uvedených v organizační směrnici „Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany“, zpracované pro právnickou osobu.
- 2) Při pořádání akcí bude ze strany organizátorů respektováno Nařízení Zlínského kraje č. 6/2002 ze dne 7. října 2002 a násl. Nařízení Zlínského kraje č. 5/2006 ze dne 4. září. 2006, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob.
- 3) Organizátoři akce prokazatelně stanoví rozsah a způsob zabezpečení PO, včetně povinností a způsobu plnění úkolů všech osob podílejících se na organizačním a technickém zajištění akce a osob účastnících se akce, přičemž postupují způsobem stanoveným Vyhláškou MV č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci).
- 4) Účinkující a účastníci akce musí dodržovat povinnosti vyplývající z předpisů o PO (zákon o PO, vyhláška MV č.246/2001 Sb.), Nařízení Zlínského kraje č. 6/2002 a násl. Nařízení Zlínského kraje č. 5/2006 a dalších pokynů organizátora akce, preventivní požární hlídky nebo členů pořadatelské služby vztahujících se k zabezpečení PO.
- 5) Účastníkům akce je zakázáno:
 - vědomě bezdůvodně přivolat jednotku PO nebo zneužít linku tísňového volání,
 - provádět práce, které mohou vést ke vzniku požáru, pokud nemá odbornou způsobilost požadovanou pro výkon takových prací zvláštními předpisy,
 - poškozovat, zneužívat nebo jiným způsobem znemožňovat použití hasicích přístrojů nebo jiných věcných prostředků PO a požárně bezpečnostních zařízení,
 - přinášet nebo použít při akci látku nebo předmět, které by mohly být použity jako zápalný prostředek (např. zápalná láhev, výbušniny, zábavní pyrotechnika aj.).
 - podkládat požární uzávěry otvorů (požární dveře) klíny pro zajištění trvalého průchodu. Všechny požární dveře musí být vždy řádně uzavřeny.
 - provádět hašení případného požáru pomocí nástenných hydrantů aniž by byl v postiženém prostoru vypnut přívod elektrické energie.
 - Poškozovat, odstraňovat nebo ničit příkazy, zákazy a pokyny vztahující se k PO (např. bezpečnostní značky, směrnice, rády apod.).
- 6) Při akci nesmí její účastníci manipulovat s prostředky, které mohou způsobit hoření a v jeho důsledku ohrožení života, zdraví a majetku. V případě běžných předmětů (např. zapalovač) si musí fyzická osoba počinat tak, aby nedošlo k požáru.
- 7) Při akcích ve vnitřních prostorách, jejichž součástí (tj. součástí programu, produkce nebo představení) jsou efekty s otevřeným ohněm nebo obdobným možným zdrojem zapálení (žhavé částice, žhavé předměty apod.), musí být zajištěna opatření dle předchozího bodu 3), přičemž musí být brán zřetel i na úpravu hořlavých látek (např. scénických staveb, dekorací a textilií) ke snížení jejich hořlavosti.
- 8) Při pobytu fyzických osob v prostorách je nutno dbát na dodržování předpisů o PO a to především:
 - Seznámit se na přístupových místech s obsahem zveřejněné dokumentace PO ZK 204 (Požární poplachové směrnice, Požární řád, Požární evakuační plán) a v průběhu pobytu bezvýhradně plnit podmínky požární bezpečnosti v této dokumentaci stanovené.
 - V prostorách ZK 204 platí přísný zákaz kouření, používání otevřeného ohně v jakékoli formě (svíčky, vonné tyčinky, aroma lampy aj.). Kouření v prostorách ZK 204 je povoleno jen ve vyhrazených, označených a zabezpečených prostorech, jsou-li zřízeny. Nedopalky od cigaret nesmí být vhazovány do odpadkových košů.

- Tepelné spotřebiče, které jsou nedílnou součástí ZK 204 budou provozovány způsobem předepsaným výrobcem a podle normativních požadavků obsažených v ČSN 06 1008 Požární bezpečnost tepelných zařízení.
- Svítidla musí být vybavena kryty zajišťujícími ochranu proti mechanickému poškození. Je zakázáno zatemňovat elektrická osvětlovací tělesa papírem, textiliemi a snímat jejich ochranné kryty.
- Žádné osoby nesmí provádět svévolné zásahy do elektroinstalace či jiných instalací, zřizovat provizoria k připojení různých elektrických spotřebičů a používat vadné elektrické spotřebiče, manipulovat s hlavními uzávěry vody, plynu a hlavními vypínači elektrické energie.
- Všechny osoby budou po dobu průběhu pobytu v ZK 204 spoluvytvářet podmínky pro hašení požárů a pro záchranné práce, zejména budou udržovat volné příjezdové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku (správné parkování vozidel před ZK 204), únikové cesty a volný přístup k nouzovým východům, k rozvodným zařízením elektrické energie, k uzávěrům vody, plynu, topení, k věcným prostředkům PO.
- Osoby nebudou na provozních, bezpečnostních, hygienických, protipožárních a jiných zařízeních cokoliv měnit.
- Při zjištění závady, která může mít vliv na vznik požáru toto neprodleně ohlásit na Ohlašovně požárů, případně jinému zaměstnanci ZK 204.
- Řídit se organizačními pokyny zaměstnanců ZK 204 (zejména členů preventivních požárních hlídek), organizátorů akce a kontrolních orgánů zajišťujících PO a bezpečnost.

V. Vymezení oprávnění a povinností osob při zajišťování stanovených podmínek požární bezpečnosti, a to pro zahájení, průběh, přerušení a ukončení činnosti:

1. Všichni zaměstnanci musí být seznámeni s návody k obsluze jednotlivých technologických zařízení, bezpečnostními podmínkami k zabránění vzniku požáru při činnostech na těchto zařízeních a práci na nich musí provádět v souladu s nimi.
2. Před ukončením pracovní doby/směny jsou zaměstnanci na svých pracovištích povinni zabezpečit tyto úkoly: - odpojit od elektrické sítě elektrické spotřebiče a zařízení, které mají tento požadavek v návodu k obsluze, - zajistit vypnutí všech elektrických spotřebičů, které se v souladu s návodem k obsluze neponechávají v provozu, - dbát na to, aby na pracovišti nezůstaly žádné iniciační zdroje požáru (teplé spotřebiče, nedopalky apod.), - odstavit svařovací aparaturu na určená místo a zajistit ji proti zneužití, - zajistit dostatečné vzdálenosti hořlavých materiálů od otopních a osvětlovacích těles, - provést kontrolu před odchodem a zabezpečit objekt proti vstupu nepovolaných osob.
3. Před uzamčením svého pracoviště musí odpovědný vedoucí zaměstnanec provést kontrolu, zda jsou všechna pracoviště v požárně nezávadném stavu.

VI. Stanovení podmínek pro bezpečný pobyt a pohyb osob a způsob zabezpečení volných únikových cest:

- **Je nutné udržovat označení směru únikových cest a východů podle příslušných předpisů** (např. Nařízení vlády č.11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů a ČSN ISO 3864, příp. ČSN ISO 3864-1).
- **Je zakázáno zužovat profil komunikačních prostor uvnitř ZK 204 ukládáním nadměrných zavazadel, vynášením nábytku a jiných zařizovacích předmětů, zvláště hořlavých.**
- **K úniku použít vyznačených chodeb, schodiště a únikového východu, v nezbytném případě i nouzových východů.**
- **Nepovolaným osobám je vstup do vnitřních prostorů ZK 204 označených příslušnou bezpečnostní značkou vstup zakázán. Do skladů, přidružených prostorů pro personál, zázemí pro účinkující včetně pomocných provozů mají přístup jen pověření zaměstnanci a absolvovali školení o PO. Ostatní osoby mají přístup do uvedených prostorů jen v jejich doprovodu.**
- **Pro únik osob z objektu jsou navrženy celkem dvě chráněné únikové cesty. Jedná se o dvě cesty typu „A“ . Dvě chráněné únikové cesty jsou v prostoru hlavního schodiště, ve vstupní části objektu, umožňující vstup do budovy. Únikové cesty jsou větrány přirozeně.**
- **V objektu není zřízen evakuační výtah!**


VII. Jméno a příjmení odpovědného vedoucího zaměstnance:

Ing. Jiří HOSPODKA



.....
podpis

Ve Zlíně: prosinec 2014



PROFIRE s.r.o.
ř. Tomáše Bati 1720 ⑯
765 02 OTROKOVICE
IČ: 25307177 DIČ: CZ25307177

Zpracoval:
Edvard LUTONSKÝ
OOZ v PO, Osv.č.: Z-415/97
PROFIRE s.r.o.



**statutární
město Zlín** 1
Odbor kultury a památkové péče
nám. Míru 12 • 761 40 Zlín 1
IČ 00283924 • DIČ CZ00283924

Schválila:
Helena EIDOVÁ, Ing, MBA
tajemnice MMZ
Statutární město Zlín