



HZZSX008R3S6



Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje

Krajské ředitelství Zlín
Přílucká 213, 760 01 Zlín

Č. j.: HSZL- 1734-3/SPD-2024
Počet stran: 4
Počet příloh: 0
Vyřizuje za PO: por. Ing. David Brzobohatý
Tel.: 950 670 324
E-mail: david.brzobohaty@hzscr.cz

Adresát:
SUDOP BRNO, spol. s r.o.
Kounicova 688/26
602 00 Brno

Vyřizuje za OOB: por. Ing. Adam Fuksa
Tel.: 950 670 331
E-mail: adam.fuksa@hzscr.cz

Datum: 17. 5. 2024

KOORDINOVANÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO DOTČENÉHO ORGÁNU NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY A OCHRANY OBYVATELSTVA

Název stavby:

Modernizace a elektrizace trati Otrokovice-Vizovice /část Otrokovice - Zlín střed (do km 11,0)/

Místo stavby:

Otrokovice – Zlín-střed

Stavebník:

Správa železnic, státní organizace, IČO 70994234
Dlážděná 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha 1

Předložená dokumentace:

projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení
vypracoval: Ing. Kamil Chmela, ČKAIT 1003410
datum: 07/2023

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje (dále jen „HZS ZLK“) obdržel dne 30. 4. 2024 žádost o vydání závazného stanoviska k výše uvedené dokumentaci. V souladu s ustanovením § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a v souladu s ustanovením § 4 odst. 7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) HZS ZLK k předložené dokumentaci vydává následující koordinované závazné stanovisko podle níže uvedených ustanovení zvláštních právních předpisů.

Tel.: 950 670 111
E-mail: zlk.epodatelna@hzscr.cz

Datová schránka: z3paa5u
www.hzszlk.eu

IČO: 70887306
Číslo účtu: 19-16035881/0710

HZS ZLK posouzením výše uvedené předložené dokumentace dospěl k závěru, že podle vyhlášky č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva (dále jen „vyhláška o kategorizaci staveb“), se jedná o soubor staveb:

1) **ŽST Otrokovice - výpravní budova**, který je podle ustanovení § 8 vyhlášky o kategorizaci staveb zaříděn jako stavba kategorie II na základě následujících rozhodných kritérií a charakteristik stavby:

- účel budovy: výpravní budova s prostory provozu dráhy a s prostory pro veřejnost,
- zastavěná plocha budovy: 708 m²,
- počet nadzemních podlaží: 2,
- počet osob navržených v budově: 265,
- počet osob vyžadujících při evakuaci při požáru asistenci dalších osob: 0,
- třída využití podle § 5 vyhlášky o kategorizaci staveb: druhá třída využití,
- výška stavby: 4,35 m,
- počet podzemních podlaží: 0,
- počet ubytovaných osob v budově: 0,

2) **ŽST Otrokovice - technologická budova**, který je podle ustanovení § 8 vyhlášky o kategorizaci staveb zaříděn jako stavba kategorie II na základě následujících rozhodných kritérií a charakteristik stavby:

- účel budovy: budova technologie provozu dráhy a dopravní kancelář,
- zastavěná plocha budovy: 320 m²,
- počet nadzemních podlaží: 3,
- počet osob navržených v budově: 12,
- počet osob vyžadujících při evakuaci při požáru asistenci dalších osob: 0,
- třída využití podle § 5 vyhlášky o kategorizaci staveb: první třída využití,
- výška stavby: 7,85 m,
- počet podzemních podlaží: 0,
- počet ubytovaných osob v budově: 0,

3) **ŽST Otrokovice - železniční tunel**, který je podle ustanovení § 8 vyhlášky o kategorizaci staveb zaříděn jako stavba kategorie II na základě následujících rozhodných kritérií a charakteristik stavby:

- stavba silničního nebo železničního tunelu o délce nad 100 m do 1000 m včetně,

Ostatní provozní soubory a stavební objekty, které jsou obsaženy v projektové dokumentaci, jsou podle ustanovení § 6 a § 7 vyhlášky o kategorizaci staveb stavbami kategorie 0 a I.

V souladu s ustanovením § 40 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“) se státní požární dozor podle ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona o požární ochraně vykonává pouze u staveb kategorie II a kategorie III.

Dílčí stanovisko na úseku požární ochrany

HZS ZLK jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany podle ustanovení § 7 odst. 4 písm. a) bodu 1 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o hasičském záchranném sboru“) a podle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona o požární ochraně posoudil v rozsahu níže uvedených podkladů výše uvedenou dokumentaci. Na základě výše uvedeného HZS ZLK vydává podle ustanovení § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a dále podle ustanovení § 149 odst. 1 správního řádu **souhlasné závazné stanovisko**.

Odůvodnění

HZS ZLK vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

▪ **Požárně bezpečnostní řešení:**

název: Modernizace a elektrizace trati Otrokovice-Vizovice /část Otrokovice - Zlín střed (do km 11,0)/ - SO 01-15-01 ŽST Otrokovice, výpravní budova
vypracoval: Ing. Olga Veselá, ČKAIT 1000605
datum: duben 2024

▪ **Požárně bezpečnostní řešení:**

název: Modernizace a elektrizace trati Otrokovice-Vizovice /část Otrokovice - Zlín střed (do km 11,0)/- SO 01-15-02 ŽST Otrokovice, stavební úpravy technologické budovy
vypracoval: Ing. Olga Veselá, ČKAIT 1000605
datum: březen 2024

▪ **Požárně bezpečnostní řešení:**

název: Modernizace a elektrizace trati Otrokovice-Vizovice /část Otrokovice - Zlín střed (do km 11,0)/ - SO 01-29-02 ŽST Otrokovice, železniční tunel v km 0,568 - 0,768
vypracoval: Ing. Zdeněk Hradecký, ČKAIT 0010192
datum: 04/2024

Popis stavby: Projektová dokumentace řeší modernizaci a elektrizaci trati za účelem zrychlení, zkapacitnění a zkvalitnění železniční dopravy.

Posouzením předložené dokumentace v rozsahu výše uvedených podkladů podle ustanovení § 46 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o požární prevenci“) dospěl HZS ZLK k závěru, že požárně bezpečnostní řešení splňuje obsahové náležitosti podle ustanovení § 41 vyhlášky o požární prevenci. Z obsahu posouzeného požárně bezpečnostního řešení vyplývá, že jsou splněny technické podmínky požární ochrany kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů.

Dílčí stanovisko na úseku ochrany obyvatelstva

HZS ZLK jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku ochrany obyvatelstva podle ustanovení § 7 odst. 4 písm. a) bodu 2 zákona o hasičském záchranném sboru a podle ustanovení § 10 odst. 6 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o integrovaném záchranném systému“) posoudil výše uvedenou dokumentaci. Na základě výše uvedeného HZS ZLK podle ustanovení § 149 odst. 1 správního řádu k výše uvedené dokumentaci vydává **souhlasné závazné stanovisko.**

Odůvodnění

HZS ZLK vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

- Průvodní a souhrnná technická zpráva předložené dokumentace.

Na základě posouzení předložené projektové dokumentace v rozsahu výše uvedených podkladů lze konstatovat, že stavbou nejsou ohroženy chráněné zájmy ochrany obyvatelstva z pohledu § 2 písm. e) zákona o integrovaném záchranném systému a posouzená projektová dokumentace je zpracována v souladu s § 22 vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva.

Závěr

HZS ZLK na základě výše uvedených dílčích stanovisek vydaných podle zvláštních právních předpisů vydává k předložené dokumentaci stavby

SOUHLASNÉ KOORDINOVANÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO.

Poznámka:

Nedílnou součástí koordinovaného závazného stanoviska je ověřený výtisk požárně bezpečnostního řešení.

plk. Ing. Zbyněk Mikulénka

vedoucí oddělení stavební prevence, kontrolní
činnosti a ZPP

Podepsáno elektronicky.